

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	Общество с	ВЛ	ВЛ-10 кВ	10 (10.5)	15,32 2018.07.03	17,35 2018.07.03	В	2,05	ВЛ-10 кВ		2	0	0	2	0	0	0	2	0	0		023/2018	3.4.8.5	4.6	1	
31	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ТП	ТП 940-43	0.38	05,00 2018.07.08	07,30 2018.07.08	В	2,5	ТП 940-43		4	0	0	4	0	0	4	0	0	0		024/2018	3.4.9.3	4.9	1	
32	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ТП	ТП 940-43	0.38	05,00 2018.07.08	07,30 2018.07.08	В	2,5	ТП 940-43		4	0	0	4	0	0	4	0	0	0		025/2018	3.4.9.3	4.9	1	
33	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ТП	ТП Л-19-20	10 (10.5)	20,00 2018.07.22	23,36 2018.07.22	В	3,6	ТП Л-19-20		60	0	0	60	0	0	0	60	0	0		026/2018	3.4.9.1	4.4	1	
34	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ВЛ	ф. ПО-9 ПС "Петрово"	10 (10.5)	09,00 2018.07.23	12,56 2018.07.23	В	3,93	ВЛ-10 кВ ф.ПО-9 ТП ПО -9-6		24	0	0	24	0	0	1	23	0	0		027/2018	3.4.9.1	4.4	1	

35	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ВЛ	ф.З-030	10 (10.5)	17,16 2018.07.23	02,05 2018.07.24	В	8,82	ВЛ-10 кВ ф.3030 ПС Заводская		24	0	0	24	0	0	0	24	0	0		028/2018	3.4.9.1	4.12	1
36	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	ВЛ	ф.Г-7	10 (10.5)	16,10 2018.07.30	17,20 2018.07.30	В	1,17	ВЛ-10 кВ ф.Г-7		2	0	0	2	0	0	1	1	0	0		029/2018	3.4.9.1	4.11	1
37	Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)	КЛ	ф.ГП-4	10 (10.5)	09,00 2018.07.31	18,20 2018.07.31	В	9,33	ВЛ-10 кВ ф.ГП-4		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0		030/2018	3.4.7.4	4.11	1