

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за октябрь 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№П	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ТП Г-7-6. (Полянка, Калтай)	10/0.4кВ	01.10.2018г 17:00	01.10.2018г 18:20	Ф К-7	ТРК	3.4.12.3.4.9.1;3.4.8.5.	4.16;4.11.	По телефотограмме жителей СНТ "Полянка" нет напряжения в сети. Произведен осмотр РУ-10кВ ТП, ВЛ 10. Без напряжения Ф. Г-7 ПС 35 Кандинка. Повреждение в сети ССО.
	ТП	ТП Л-17-13 (Снегири)	10/0.4кВ	10.10.2018г 11:40	10.10.2018г 17:20	Ф Л-17	ТРК	3.4.8.5.	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. Л-17 ПС Левобережная без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП К-5-29 Мегафон (Светлый)	10/0.4кВ	13.10.2018г 20:30	13.10.2018г 22:45	Ф К-5	ТРК	3.4.8.5.3.4.12	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. К-5 без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП Л-17-13 .09:11. (Снегири)	10/0.4кВ	13.10.2018г 21:00	13.10.2018г 23:20	Ф Л-17	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. Л-17 без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП АР-16 (Халдеево)	10/0.4кВ	13.10.2018г 21:30	14.10.2018г 01:30	Ф АР-16	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. АР-16 без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП К5-29 (СНТ Урожай)	10/0.4кВ	14.10.2018г 06:30	14.10.2018г 20:00	Ф К-5	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. К-5 без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП 940-43 (2я Усть-Киргизка)	10/0.4кВ	16.10.2018г 12:40	16.10.2018г 00:20	ТП 940-43	нет	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Повреждение концевой муфты в яч.5 РУ-10 кВ ТП.
	ТП	ТП ГС-2 (Северный парк)	10/0.4кВ	19.10.2018г 10:20	19.10.2018г 15:40	ТП ГС-2	нет	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Сгорели 2 патрона ПТ-10 в яч.2 РУ-10 ТП (Ввод на ТР-Р). Проведены испытания. Подача напряжения обеспечена по резервной линии.
	ТП	ТП ГС-6 (Северный парк)	10/0.4кВ	21.10.2018г 6:55	21.10.2018г 13:40	ТП ГС-6	нет	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Сгорели 2 патрона ПТ-10 в яч.4 РУ-10 ТП (Ввод на ТР-Р). Проведены испытания. Подача напряжения обеспечена по резервной линии.
	ТП	ТП-12п (ул. Высотского)	10/0.4кВ	24.10.2018г 04:30	24.10.2018г 06:35	ВЛ-10кВ в п. Росинка, Ф-3	Горсети, Сибирская электросеть.	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Аварийное отключение ф. 3-030 от ПС-35 Заводская, разрушение предохранителей ПТ-10 в яч. 5 РУ-10 ТП-12п. Повреждение в сети ССО.
	ТП	ТП Л-17-13 .09:11 (Снегири)	10/0.4кВ	28.10.2018г 00:10	28.10.2018г 04:20	Л-17	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.16;4.11.	Произведен осмотр. Ф. Л-17 без напряжения. Работы в сети ССО.
	ТП	ТП К-16-25 (ж.д.ст. Копылово).	10/0.4кВ	29.10.2018г 7:40	29.10.2018г 15:20	ТП К-6-29	нет	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Повреждение опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП (2шт.).
	ТП	ТП Г-1-1, Г-1-2, Г-1-3 ПС Гравийная	35/10кВ	29.10.2018г 8:20	29.10.2018г 21:00	Ф Г-1	нет	3.4.8.5;3.4.13.4.	4.12.4.16.	Повреждение КЛ-10кВ от Ф. Г-1.