

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за июль 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ТП ЗЛ-8-15	10/0,4кВ	03.07.2019г 8:00	03.07.2019г 15:00	ТП ЗЛ-8-15		3.4.8.5;3.4.12.5. 3.4.13.2.	4.16. 4.10.	Замена РЛНД , изоляторов ШФ10 (3шт.)
	ТП	ТП-2- ОЭЗ	10/0,4кВ	16.07.2019г 8:00	16.07.2019г 11:10	КЛ-10кВ Ф-4-Ф-74 от ГПП-2		3.4.7.3.	4.16/4.11.	Аварийное отключение на линии КЛ-10кВ от ГПП-2 до ТП-2 ОЭЗ по КЗ. Схема разобрана. Испытание кабельной линии от ГПП-2 до ТП-2 ОЭС. Повреждений не обнаружено.
	ТП	ТП-3 Серебряный Бор	10/0,4кВ	20.07.2019г 9:10	20.07.2019г 12:20	ТП-3		3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.	Повреждение вставок ПТ-10 в яч.2 (Ввод на ТР-Р).
	ТП	ТП К-16-25 (ж.д.ст. Копылово)	10/0,4кВ	26.07.2019г 06:10	26.07.2019г 12:40	ф. К-16-25	ТРК	3.4.13.3.3.4.12.5.	4.16.4.14	Без напряжения ВЛ-10кВ ф. К-16-25. Работы в сети смежной СО.