

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за октябрь 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	К-16-25	10	05.10.2019г 20:00	05.10.2019г 22:30	ТП К-16-25, ВЛ-0,4 кВ		3.4.12.3	4.10	Повреждение высоковольтных предохранителей
	ТП	РБ-11-14	0,4	06.10.2019г 15:00	06.10.2019г 16:30	ВЛ-0,4 кВ			4.10	Повреждение низковольтных предохранителей
	ТП	КИ-7-20	10	15.10.2019г 14:45	16.10.2019г 03:30	КЛ-10 кВ		3.4.13.3	4.11.	Повреждение изоляции КЛ-10 кВ в траншее. На время аварийно-восстановительных работ электроснабжение потребителей обеспечено ДГУ.