

Информация об аварийных отключениях, техническом состоянии сетей ООО "Томские электрические сети" и объеме недопоставленной электроэнергии за 1 квартал 2018 года

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии							Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании	
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Причина	Непопуск эл.энергии, тыс. кВтч

Январь 2018 года

1	ВЛ-10 кВ ТП АР-16-12	10	01,59 2018.01.12	07,11 2018.01.12	В	5,2	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,028275
2	ВЛ-10 кВ ф.КИ-7	10	01,13 2018.01.12	03,00 2018.01.12	В	1,78	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,0610095
3	ВЛ-01 кВ ф. СВ-5	10	11,30 2018.01.20	18,20 2018.01.20	В	6,83	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,27014
4	ВЛ-10 кВ ф.К-16-25	10	07,20 2018.01.24	12,20 2018.01.24	В	5	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	0,05586

Февраль 2018 года

5	ВЛ-10 кВ ф.АР-16	10	15,02 2018.02.01	15,22 2018.02.01	В	0,33	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,0017943
6	ф.ПР-2 от ТП Л-17-11	0,4	14,46 2018.02.09	15,46 2018.02.09	В	1	Прочие воздействия	0
7	ТП БР-18-14	10	15,30 2018.02.09	16,15 2018.02.12	В	72,75	Недостатки конструкции	0,00868

Март 2018 года

9	КЛ-10 кВ от яч.4 и яч.72 ТП-2 ОХЗ	10	14,37 2018.03.20	18,30 2018.03.20	В	3,88	Прочие нарушения	0,0366
10	КЛ-10 кВ от яч. 3 РП ЛПК в сторону ТП 940-43	10	22,16 2018.03.20	03,15 2018.03.21	А	4,98	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,1969
11	КЛ-10 кВ от яч.4 и яч.72 ТП-2 ОЭЗ	10	14,37 2018.03.21	17,37 2018.03.21	А	3	Несвоевременное выявление и устранение дефектов	0,1186
12	ВЛ-10 кВ ф.РБ-11	10	14,37 2018.03.24	17,37 2018.03.24	А	3	Прочие воздействия	0,0162