

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ноябрь 2018 г.  
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ТП Л-19-20 (СНТ Кедр)	10/0.4кВ	02.11.2018г 19:00	02.11.2018г 23:40	Ф. Л-19	ТРК	3.4.9.1.	4.4.4.13.	Без напряжения Ф.Л-19. Повреждение в сети смежной СО.
	ТП	ТП К-16-25 (ж.д.ст. Копылово).	10/0.4кВ	08.11.2018г 01:20	08.11.2018г 06:40	Ф. К-16	ТРК	3.4.12.1	4.4.4.13.	Без напряжения Ф.К-16. Повреждение в сети смежной СО.
	ТП	ТП Н-15-6 (Ростелеком, Нелюбино)	10/0.4кВ	08.11.2018г 18:45	09.11.2018г 17:00	ТП Н-15-6	нет	3.4.12.1;3.4.12.	4.12.4.13.	Повреждение опорных изоляторов в РУ-10 ТП
	ТП	ТП Кудровское от яч.424ПП-13	10/0.4кВ	10.11.2018г 09:00	10.11.2018г 16:25	Яч.424 ГПП13	Сибирская электросеть	3.4.12.1;3.4.12.	4.12.4.13.	Без напряжения ВЛ-10 Кв. Повреждение в сети смежной СО.
	ТП	ТП ЗЛ-8-15 (Зоркальцево)	10/0.4кВ	14.11.2018г 15:50	15.11.2018г 12:30	ВЛ-10кВ		3.4.12.5. 3.4.12.2	4.16. 4.13.	Замена РЛНД-10 , изоляторов ШФ10 (3шт).
	ПС	ПС-35 "Гравийная"	35/10кВ	25.11.2018г 05:50	25.11.2018г 13:15 и 16:20	ВЛ-35кВ ф. 3571, ф. 3572	ТРК	3.4.9.1.3.4.7.3	4.14.4.13. 4.4.	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ф. 3571 и ф. 3572 в результате падения дерева. Повреждение в сети смежной СО.