

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ТП АР-16 (Халдеево).	10/0.4кВ	03.01.2019г 11:20	03.01.2019г 15:40	ф. АР-16	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.14.4.13. 4.4.	Без напряжения на ВЛ-10кВ ф. АР-16.Работы в сети смежной СО.
	ТП	ТП К-16-25 (ж.д.ст. Копылово).	10/0.4кВ	04.01.2019г 10:45	04.01.2019г 14:30	ф. К-16	ТРК	3.4.12.1	4.4.4.13.	Без напряжения ВЛ-10кВ ф. К-16. Работы в сети смежной СО.
	ТП	ТП АР-16 (Халдеево)	10/0.4кВ	20.01.2019г 09:23	20.01.2019г 14:20	АР-16	ТРК	3.4.12.2.3.4.12.	4.14.4.13.	Без напряжения на ВЛ-10кВ ф. АР-16.Работы в сети смежной СО.