

Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за май 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети»)

Столбец1	Столбец2	Столбец3	Столбец4	Столбец5	Столбец6	Столбец7	Столбец8	Столбец9	Столбец10	Столбец11
№ПП	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ	Диспетчерское наименование объекта сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Код организационной причины аварии (Прил 1)	Код технической причины повреждения оборудования (Прил 2)	Примечание
	ТП	ф. Г-1 ПС-35 "Гравийная"	10кВ	09.05.2019г 19:00:00	09.05.2019г 20:30	ф. Г-1		3.4.8.5;3.4.12.5.	4.16. 4.13.	Повреждение изоляторов ВЛ-10кВ ф. Г-1 фаз А и В в районе СНТ "Стрижи".
	ТП	ТП-3 (Серебряный Бор)	10/0,4кВ	25.05.2019г 18:20	25.05.2019г 19:30	ТП-3		3.4.12.1	4.12.4.13.	Повреждение вставок ПТ-10 в ТП РУ-10кВ ТП-3.